방문자	확인자
김현태	탁정애
김현태	탁정애

공기청정기 서비스 확인서

상기와 같이 공기청정기 서비스 내역을 확인합니다.

2023 . 03 . 24

■ 서비스 공급사

업체명	전화번호	담당자	비고
(주)에스	055-253-3241	김현태	

■ 서비스 이용자

지역	학교명	전화번호	비고
경기도/이천시	장호원고등학교	031-641-3703	

■ 서비스 제품

유형	모델명	총수량	작업수량	방문유형
공기청정기	AN734CWA		15	필터교체

■ 점검내역

필터교체	헤파필터교체, 센서점검, 작동점검, 내,외관청소

■ 추가 사항

■ 필터 사진

필터 교체 전 사진		필터 교체 후 사진	
			

■ 제품 내역

No	설치위치	수량	No	설치위치	수량
1	2학년교무실	1	9	미술실	1
2	3학년교무실	1	10	보건실	1
3	교장실	1	11	본교무실1	1
4	급식실1	1	12	본교무실2	1
5	급식실2	1	13	위센터상담실	1
6	기술가정실	1	14	음악실	1
7	물리실험실	1	15	행정실	1
8	미디어실	1	16		

학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 □, 위탁관리 ☑)

1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	장호원고	점검일자	2023. 3. 24		
관리실수	13	담당자	강○○		
설비현황	기계환기설비	중앙공조	(o , x)	개별교실	( )개
	공기청정기	(15)개			
	기타	( )개			

2. 공기정화장치 점검결과(매월 작성)

가. 일반 점검사항(공통) 해당없음.	예 (양호)	아니요 (불량)	해당 없음
① 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자 : 3.24)	☑	☐	☐
나. 공기청정기 점검사항			
① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	☑	☐	☐
② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	☑	☐	☐
③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까? * 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거	☑	☐	☐
④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 3.24) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)	☑	☐	☐
⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니까? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인 * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 :)	☑	☐	☐
⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까? * 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치	☑	☐	☐