

2025년도 해빙기 교육시설 안전점검 결과

■ 건물 점검(내외부 육안점검): 해빙기 교육시설 안전점검

건물명	준공 년도	연면적 (㎡)	층수 (지상/ 지하)	구조	점검내용					
					안전 등급	점검 실시 기관 및 기간		점검확인내용	조치사항	비고
						기관	기간			
교사1동	1981	3,591.42	3/0	철근콘크리트조	B등급	자체	2025.03.10.	- 양호한 상태 지속적 관찰이 필요		
교사2동	1991	3,455.04	3/0	철근콘크리트조	B등급	자체	2025.03.10.	- 양호한 상태 지속적 관찰이 필요		
구령대11동	2009	63.6	1/0	경량철골조	B등급	자체	2025.03.10.	- 양호한 상태 지속적 관찰이 필요		
다목적교실 12동(체육관)	1997	1,255.5	3/0	철근콘크리트조	B등급	자체	2025.03.10.	- 양호한 상태 지속적 관찰이 필요		
조리실13동	1999	520.73	1/0	철근콘크리트조	C등급	자체	2025.03.10.	- 내부 누수	- 예산 확보 후 철거 예정	
전기실15동	2002	60	1/0	경량철골조	A등급	자체	2025.03.10.	- 문제점이 없으나 정기점검이 필요		
합숙소18동	2005	255.42	1/0	철근콘크리트조	D등급	합동	2025.03.10.~2025.03.17.	- 외부 균열	- 예산 확보 후 철거 예정	미사용
기숙사20동	2011	2,981.71	4/1	철근콘크리트조	A등급	합동	2025.03.10.~2025.03.17.	- 문제점이 없으나 정기점검이 필요		
급식실22동	2014	928.12	3/0	철근콘크리트조	A등급	자체	2025.03.10.~2025.03.11.	- 문제점이 없으나 정기점검이 필요		

구분	준공 년도	연면적 (㎡)	층수 (지상/ 지하)	구조	점검내용					
					안전 등급	점검 실시 기관 및 기간		점검확인내용	조치사항	비고
						기관	기간			
교사1동 뒤편	2019			옹벽	A등급	자체	2025.03.13.	- 문제점이 없으나 정기점검이 필요		
교사2동 앞	1991			옹벽	A등급	자체	2025.03.13.	- 문제점이 없으나 정기점검이 필요		
교사2동 좌측	1991			옹벽	B등급	자체	2025.03.13.	- 양호한 상태 지속적 관찰이 필요		
급식실22동 연결통로 아래쪽	2014			옹벽	A등급	자체	2025.03.13.	- 문제점이 없으나 정기점검이 필요		
급식실22동 옆	1981			옹벽	A등급	자체	2025.03.13.	- 문제점이 없으나 정기점검이 필요		
교사1동 뒤편	1981			절토사면	A등급	자체	2025.03.13.	- 문제점이 없으나 정기점검이 필요		
구령대 쪽	1981			절토사면	A등급	자체	2025.03.13.	- 문제점이 없으나 정기점검이 필요		
급식실22동 옆, 뒤	1981			절토사면	A등급	자체	2025.03.13.	- 문제점이 없으나 정기점검이 필요		
급식실22동 연결통로 아래쪽	2014			절토사면	A등급	자체	2025.03.13.	- 문제점이 없으나 정기점검이 필요		
급식실22동 옆	1981			절토사면	A등급	자체	2025.03.13.	- 문제점이 없으나 정기점검이 필요		
보행로	1981			절토사면	A등급	자체	2025.03.13.	- 문제점이 없으나 정기점검이 필요		
주차장 및 보행로 쪽	1981			절토사면	A등급	자체	2025.03.13.	- 문제점이 없으나 정기점검이 필요		

** 점검반(합동): 이천교육지원청 기술직공무원, 학교 시설물 관리자, 외부 전문가

** 점검반(자체): 학교 시설물 관리자, 외부 전문가

첨부

시설물 상태평가기준

등급	상 태	평가기준
A급	○ 현재는 문제점이 없으나 정기점검이 필요한 상태 ⇒ 안전시설	○ 이상이 없는 시설
B급	○ 경미한 손상의 양호한 상태 ⇒ 간단한 보수정비 필요	○ 지속적 관찰이 필요한 시설
C급	○ 보조부재에 손상이 있는 보통의 상태 ⇒ 조속한 보강 또는 일부시설 대체 필요	○ 보수·보강이 이행되어야 할 시설로 현재 결함상태가 지속될 경우 주요부재의 결함을 유발할 우려가 있는 시설
D급	○ 주요부재에 진전된 노후화 또는 구조적 결함상태 ⇒ 긴급한 보수·보강 및 사용제한 여부 판단 필요	○ 조속히 보수·보강하면 기능을 회복할 수 있는 시설이거나 현재의 결함상태가 지속되면 단면손실 등으로 기능상실 우려가 있는 시설 ○ 보수·보강 이행시까지 결함 진행상태의 수치적 계측관리가 필요한 시설 ○ 결함사항의 진전이 우려되어 사용제한 등의 안전조치가 필요한 시설
E급	○ 주요부재에 진전된 노후화 또는 단면손실이 발생하였거나 안전성에 위험이 있는 상태 ⇒ 사용금지 및 개축 필요	○ 적정 유지보수 시기를 일실한 시설물로서 보수·보강하는 것보다 철거, 재가설하는 것이 경제적이라고 판단되는 시설 ○ 철거, 재가설 전까지 재난조짐 상태의 수치적 계측관리가 필요한 시설 ○ 붕괴사고 예방을 위하여 긴급 보강 등 응급 조치와 사용제한·금지조치가 필요한 시설